

Obec, stavební úřad, investor

Váš dopis/ze dne naše značka vyřizuje dne  
ing. Zimová 26.2.2007

**Věc: Technické požadavky provozovatele kanalizace na způsob připojení odběratelů na gravitační veřejnou kanalizaci**

**Kanalizační přípojka:**

- odběratel (investor) se na veřejnou kanalizaci napojuje kanalizační přípojkou
- k připojení kanalizační přípojky na veřejný řad je dle zákona č.274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel kanalizace
- montážní práce na kanalizaci smí provádět pouze firma vlastníci živnostenský list na „Provádění staveb ...“ nebo provozovatel kanalizace ( provádění svépomocí není povoleno, je možné pouze u zemních prací)
- kanalizační přípojka bude zhotovena nejlépe z PVC DN 150, 200, jiný materiál či DN jen po dohodě s provozovatelem
- za hranicí pozemku (do 2 m) s veřejným prostranstvím bude zřízena revizní šachta RŠ. Šachta se dělá buď klasická vstupní DN 1000 (při větších hloubkách...) nebo jen revizní bez možnosti vstupu, nejméně PVC DN 400, popř. 600
- **RŠ musí být zhotovena v rostlé zemině, osazení do zrušených jímek (žump, septiků...) je nepřipustné**
- **RŠ není možné umístit do garáží a jiných uzavřených prostorů**
- **doporučujeme vedení kanalizace mimo žumpu, v případě přemostění žumpy musí být potrubí kanalizace z jednoho kusu**
- pokud nelze šachtu umístit, zřizuje se čistící kus v nemovitosti
- další RŠ by měly být zřízeny na lomech a soutocích více větví kanalizace
- nejmenší povolený spád potrubí kanalizační přípojky při DN 150 – 2%, při DN 200 – 1,5%, maximální spád - 40%
- v případě, že není možné nemovitost napojit gravitačně, je nezbytné zřídit na pozemku investora čerpací jímku s čerpací jednotkou, kterou budou splaškové vody přečerpávány hadicí PE40 do ukliďňovací RŠ na pozemku investora (za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím), popř. po dohodě s provozovatelem do vstupní šachty veřejné kanalizace
- napojení na veřejný řad se dělá zpravidla mimo vstupní šachty
- zaústění proti toku vody ve veřejné kanalizaci je nepřipustné
- vypouštění odpadních vod do kanalizace musí být v souladu s kanalizačním řádem obce (koncentrační limity znečištění, vypouštění nebezpečných látek...)
- **do kanalizace nesmějí být svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z ploch a střech, drenážní vody z odvodňování sklepních prostor, vody z vypouštění bazénů a mytí automobilů...)**
- přípojka kanalizace včetně revizních šachet bude vybudována vodotěsná, po realizaci kanalizační přípojky bude na náklady investora provedena zkouška vodotěsnosti přípojky včetně revizních šachet dle ČSN 75 6909
- každá nemovitost (č.p.) musí mít jednu samostatnou přípojkou, jiné řešení jen se souhlasem provozovatele
- šířka výkopu je dána hloubkou napojení a řídí se ČSN 733050- zemní práce
- min. vzdálenost od ostatních sítí je dána ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí tech. vybavení
- veškeré uložení potrubí musí být před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno
- po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele kanalizace k placení stočného a k uzavření smlouvy
- investor předloží provozovateli 1 paré skutečného provedení kanalizační přípojky

Ing. Jitka Zimová  
technik provozu VaK