

Obec, stavební úřad, investor

Váš dopis/ze dne

naše značka

vyřizuje
ing. Zimová

dne
26.2.2007

**Věc: Technické požadavky provozovatele vodovodu na způsob připojení odběratelů na veřejný vodovod
Vodovodní přípojka:**

- odběratel (investor) se na veřejný vodovod napojuje vodovodní přípojkou opatřenou šoupátkovým uzávěrem, jehož poloha je označena identifikační tabulkou nejlépe na oplocení investora
- **k připojení vodovodní přípojky na veřejný řad je dle zákona č.274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel vodovodu a kanalizace (montážní práce u vodovodu až po vodoměr**
- přípojky vodovodu musí odpovídat technickým podmínkám provozovatele: přípojka vodovodu bude zhotovena z PE DN 25, z jednoho kusu až po vodoměr a uložena v nezámrné hloubce
- každá nemovitost (č.p.) musí mít jednu samostatnou přípojku
- každá přípojka bude opatřena vodoměrem s vodoměrnou soupravou umístěnou ve vodoměrné šachtě do 2 m za hranici pozemku s veřejným prostranstvím
- vodoměrná šachta pro 1 vodoměr může být kruhová DN 1000, či obdélníková 800 x 1200, musí být suchá, čistá, zajištěná proti vniku dešťových, podzemních vod či nečistot a musí být opatřena nerezavějícími schůdky
- není možné umístit vodoměrné šachty do garáží aut
- kompletní vodoměrnou soupravu dodají pracovníci provozovatele
- pokud nelze vodoměrnou soupravu umístit do vodoměrné šachty, musí být jiné umístění předem konzultováno s provozovatelem
- **příp. vlastní zdroj vody(studna) nesmí být propojen s vodovodním řadem ani přes zpětnou klapku nebo uzavírací armaturu**
- šířka výkopu se řídí ČSN 733050 - zemní práce
- min. vzdálenost od ostatních sítí je dána ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí tech. vybavení
- investor provede tlakovou zkoušku vodovodní přípojky dle ČSN a přizve k ní prac. provozovatele vodovodu
- veškeré uložení potrubí musí být před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno
- **po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele vodovodu k placení vodného a uzavření smlouvy**
- investor předloží provozovateli 1 paré zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky

Ing. Jitka Zimová
technik provozu VaK